Stadtverwaltung Wittlich

BESCHLUSSVORLAGE

Vergaben Sanierung des Mischwasserkanals in der Belinger Straße Ingenieurleistungen	Fachbereich:	Stadtwerke
	Sachbearbeitung:	Engel, André
	Aktenzeichen:	StW/AE
	Vorlagennummer:	2019/387
	Datum:	02.09.2019
	Berichterstattung:	

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
	Werkausschuss	24.09.2019	öffentlich	beschließend

Beschlussvorschlag:

Die Ingenieurleistungen für die Sanierung des Mischwasserkanals in der Belinger Straße werden auf Grundlage der HOAI 2013 , an die IBS-Ingenieure GbR, Damenweg 2, 54470 Bernkastel-Kues vergeben.

Begründung/Problembeschreibung:

Die Stadtverwaltung Wittlich beabsichtigt eine Fahrbahnsanierung in der Belinger Straße im Stadtteil Wengerohr durchzuführen. Betroffen von der geplanten Baumaßnahme ist der Bereich zwischen der Einmündung zur L54 und der Bahnhofstraße.

Im Vorfeld dieser Maßnahme soll der Mischwasserkanal incl. Hausanschlussleitungen saniert werden. Der bauliche Zustand des Mischwasserkanals in der Belinger Straße weist auf einer Länge von ca. 570 m Mängel in Form von Rissen, undichten Rohrverbindungen und nicht fachgerecht angeschlossener Hausanschlussleitungen auf.

Es ist vorgesehen, den Hauptkanal mit Sanierungsverfahren der grabenlosen Bauweise, insbesondere Renovierungs- und Reparaturverfahren zu sanieren. Bei der Instandsetzung der Hausanschlussleitungen kommen sowohl Verfahren der grabenlosen- als auch der offenen Bauweise zur Anwendung.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Wirtschaftsplan unter dem Sachkonto 988 828 zur Verfügung.

Auf Anfrage zum 31.07.2019 reichten vier Ingenieurbüros ihre Honorarvorschläge auf Grundlage der HOAI ein. Die Bieterreihenfolge ist aus der als Anlage beigefügten Tabelle ersichtlich.

Die Werkleitung schlägt vor, die Ingenieurleistungen auf Grundlage der HOAI 2013 an die IBS-Ingenieure GbR, Damenweg 2, 54470 Bernkastel-Kues zu vergeben.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister