

Stadtverwaltung Wittlich

BESCHLUSSVORLAGE



Vergaben Erneuerung/Erweiterung Zentralkläranlage - PE Auskleidung der Ablaufrinnen	Fachbereich: Stadtwerke Sachbearbeitung: Schaefer, Lothar Aktenzeichen: Stw/SE/LS Vorlagennummer: 2021/278 Datum: 06.09.2021
	Berichterstattung:

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
5.c	Werkausschuss	14.09.2021	öffentlich	beschließend

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für die Auskleidung der Ablaufrinnen mit PEHD-Folie wird zum Angebotspreis in Höhe von 60.402,02 € an die Fa. Reinhardt Kunststofftechnik, Kleegarten 7, 57614 Wahlrod, vergeben.

Begründung/Problembeschreibung:

Die Ablaufrinnen der beiden Nachklärbecken sowie die Ablaufrinne zum Vorfluter wurden bei der erstmaligen Herstellung mit einem Fliesenbelag ausgekleidet.

Im Laufe der Betriebsdauer von mittlerweile über 25 Jahren sind die Fliesen abgängig und bedürfen der Erneuerung.

Da die Erneuerung sehr zeitaufwendig ist und ein Fliesenbelag heute für diesen Zweck auch nicht mehr erste Wahl ist, sollen die Ablaufrinnen mit Kunststoffbahnen (PEHD) ausgekleidet werden. Diese Auskleidung ist wesentlich haltbarer, besser zu reinigen und bedarf keines so hohen Zeitaufwandes wie die Auskleidung mit Fliesen.

Das Ingenieurbüro Garth, Bernkastel, hat im Auftrag der Stadtwerke 5 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Lediglich 2 Firmen haben ein Angebot abgegeben.

- | | | |
|---|--------------|-------|
| 1. Reinhardt Kunststofftechnik, Wahlrod | 60.402,02 € | 100 % |
| 2. | 100.495,50 € | 166 % |

Die Werkleitung schlägt die Vergabe an die Fa. Reinhardt Kunststofftechnik vor.

Joachim Rodenkirch
 Bürgermeister